

VERIFICA DELLA TRASMITTANZA LIMITE DELLE STRUTTURE

Trasmittanza media pareti composte (All. C D.Lgs. 311/2006)

Elemento	Zona	Vano	Orientamento / Confine	U med	U lim	
Parete	Zona riscaldata	Bagno	Nord	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Bagno	Ovest	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Bagno	Ovest	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Bagno	Sud	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Camera	Est	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Camera	Est	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Camera	Ovest	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Camera	Sud	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Camera	Sud	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Cucina	Est	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Soggiorno	Est	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Soggiorno	Nord	0,327	0,330	Verificata
Parete	Zona riscaldata	Soggiorno	Ovest	0,327	0,330	Verificata

Trasmittanza strutture ed infissi (All. C D.Lgs. 311/2006)

Codice	Descrizione della struttura	U	U lim		U vetro	U lim vetro	
INF.001	Finestra in legno ad un'anta	3,093	2,000	NON verificata	3,280	1,900	NON verificata
INF.002	Finestra in legno a due ante	3,120	2,000	NON verificata	3,280	1,900	NON verificata
INF.014	Porta-finestra in metallo a due ante	3,108	2,000	NON verificata	2,279	1,900	NON verificata

Trasmittanza strutture ed infissi (All. C e All. I, c. 1, D.Lgs. 311/2006)

Codice	Descrizione della struttura	U	U lim (+30%)		U vetro	U lim vetro	
INF.001	Finestra in legno ad un'anta	3,093	2,600	NON verificata	3,280	2,470	NON verificata
INF.002	Finestra in legno a due ante	3,120	2,600	NON verificata	3,280	2,470	NON verificata
INF.014	Porta-finestra in metallo a due ante	3,108	2,600	NON verificata	2,279	2,470	Verificata
STR.063	Tamponatura con isolante in polistirene	0,327	0,429	Verificata			

Trasmittanza divisori tra unità immobiliari (All. I, c. 7, D.Lgs. 311/2006)

Codice	Descrizione della struttura	U	U lim	
SOL.002	Pavimento in ceramica isolato con polistirene	0,276	0,800	Verificata
SOL.004	Solaio superiore isolato	0,346	0,800	Verificata