

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI


Codice Certificato		Validità	10 anni
Riferimenti catastali			
Indirizzo edificio	Via Mazzini, 64 - ROMA		
Nuova costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Passaggio di proprietà	<input type="checkbox"/>
		Riqualificazione energetica	<input type="checkbox"/>
Proprietà	Geo Network srl	Telefono	0187622198
Indirizzo	Via Fiasella, 10	E-mail	

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO


Edificio di classe: C

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

EMISSIONI DI CO2
13,60 kgCO2/m²-anno



PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE
69,02 kWh/m²-anno



PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO

PRESTAZIONE RISCALDAMENTO
50,26 kWh/m²-anno

PRESTAZIONE ACQUA CALDA
18,76 kWh/m²-anno

4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)

I

II

~~III~~

IV

V

5. Metodologie di calcolo adottate

Norme UNI/TS 11300
D.M 26/06/2009 - Allegato A

6. RACCOMANDAZIONI

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno(anni)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE		

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento	⊗	Raffrescamento	○	Acqua calda sanitaria	⊗
--	---------------	---	----------------	---	-----------------------	---

A+	< 26,10 kWh/m ² -anno
A	< 43,20 kWh/m ² -anno
B	< 63,30 kWh/m ² -anno
C	< 86,40 kWh/m ² -anno
D	< 106,50 kWh/m ² -anno
E	< 143,70 kWh/m ² -anno
F	< 201,00 kWh/m ² -anno
G	≥ 201,00 kWh/m ² -anno

69,02 kWh/m²-anno

Rif. legislativo =86,40kWh/m² anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPi)	50,26	Indice energia primaria (EPacs)	18,76
Indice energia primaria limite di legge		Indice en. primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)	68,40		
Indice involucro (EPe,invol)	28,06	Indice involucro(EPi,invol)	25,55	Fonti rinnovabili	
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (η_g)	50,84		
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili			

14. SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico <input type="checkbox"/>	Tecnico abilitato <input checked="" type="checkbox"/>	Energy Manager <input type="checkbox"/>	Organismo / Società <input type="checkbox"/>
Nome e cognome / Denominazione			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Titolo		Ordine/Iscrizione	
Dichiarazione di indipendenza	Il soggetto certificatore dichiara ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio nei confronti dei soggetti aventi causa nella costruzione e proprietà del fabbricato e degli impianti, ovvero del proprietario, del costruttore, del progettista, del direttore dei lavori.		
Informazioni aggiuntive			

15. SOPRALLUOGHI

1)	
2)	
3)	

16. DATI DI INGRESSO

Progetto energetico <input checked="" type="checkbox"/>	Rilievo sull'edificio <input type="checkbox"/>
Provenienza e responsabilità	

17. SOFTWARE

Denominazione	Euclide Certificazione Energetica 2010	Produttore	Geo Network srl
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornita dal produttore			
Certificato di conformità alle norme UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 n. 013 rilasciato dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) in data 24/06/2010.			

Data emissione

.....
Firma del tecnico